



**AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224**

**Institut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín,**

**Česká republika**

*Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2014 ze dne 10. března 2014*

## **CERTIFIKÁT VÝROBKU**

### **č. 14 0044 V/AO/c**

V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (NV 163), Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

**Trubky a tvarovky z polypropylenu PP-RCT (Borealis RA 7050, Hostalen PP XN112-I),  
trubky d 16 mm – d 250 mm, S 8 (SDR 17), S 5 (SDR 11), S 4 (SDR 9),  
S 3,2 (SDR 7,4)  
tvarovky d 16 mm – d 125 mm, S 3,2 (SDR 7,4)  
pro tlakové rozvody pitné vody, teplé vody a ústředního vytápění**

uváděného na trh společností

**FV-PLAST, a.s.**

**Bártlova 2791/17 A, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, Česká republika**

**DIČ: CZ26167654**

z místa výroby

**FV-PLAST, a.s.**

**Kozovazská 1049/3, 250 88 Čelákovice, Česká republika**

**Bohdalice 86, 683 41 Bohdalice – Pavlovice, Česká republika**

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované ve stavebním technickém osvědčení č. **STO – AO 224 – 607/2014/c**.

Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3 NV 163.

Certifikát byl vydán na základě Závěrečného protokolu č. **793501809/2020** ze dne 30. 9. 2020, který obsahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

*Tento Certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpisech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.*

*Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5, odst. 4, výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.*

Vydáno ve Zlíně: **31-01-2014**

Změna c): **30-09-2020**

(Nahrazuje certifikát č. 14 0044 V/AO/b ze dne 30-01-2020)



*Paul Vaj*  
Mgr. Jiří Heš

představitel Autorizované osoby č. 224